# ST 10 - Geçiş klemensi

3036110

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036110

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 $mm^2$, kesit alanı: 0,2 $mm^2$ - 16 $mm^2$, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

## Avantajlarınız

- Çok küçük, çok telli kabloların basit kablajı
- Tek elle kablaja olanak tanır
- Yüksüklü kablo kullanırken kesit sınırlaması yoktur
- Yaylı kontak elemanları sayesinde güvenilir titreşim direnci
- Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
- Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik

## Ticari Veriler

| | |
|---|---|
| Ürün numarası | 3036110 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918819088 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 25,31 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 25,262 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |

# ST 10 - Geçiş klemensi

3036110

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036110

## Teknik Bilgiler

### Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Ürün gamı | ST |
| Uygulama alanı | Demiryolu endüstrisi |
| | Makine mühendisliği |
| | Sistem imalatı |
| | Proses endüstrisi |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |

İzolasyon karakteristikleri

| | |
|---|---|
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |

### Elektriksel özellikler

| | |
|---|---|
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,82 W |

### Bağlantı verisi

| | |
|---|---|
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 10 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| İç silindirik gösterge | A6 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 10 mm² |
| Nominal akım | 57 A |
| Maksimum yük akımı | 65 A (16 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 1000 V |

### Ex bilgisi

Nominal değerler (ATEX/IECEx)

| | |
|---|---|
| Tanımlama | Ⓔx II 2 GD Ex eb IIC Gb |

| | |
|---|---|
| Çalışma sıcaklık aralığı | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 3036644 D-ST 10 |
| | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| | 3022276 CLIPFIX 35-5 |
| | 3022218 CLIPFIX 35 |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 2-10 / 3005947 |
| | Geçmeli köprü / FBS 5-10 / 3005948 |
| Köprü verisi | 53,5 A (10 mm²) |
| Ex sıcaklık artışı | 40 K (56,6 A / 10 mm²) |
| köprü ile köprülemek için | 550 V |
| Nominal izolasyon gerilimi | 500 V |
| çıkış | (sabit) |

Ex seviyesi Genel

| | |
|---|---|
| Anma gerilimi | 550 V |
| Nominal akım | 51 A |
| Maksimum yük akımı | 59,5 A |
| Kontak direnci | 0,4 mΩ |

Ex bağlantı bilgileri Genel

| | |
|---|---|
| Nominal kesit | 10 mm² |
| Nominal kesit AWG | 8 |
| Bağlantı kapasitesi, sabit | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 16 ... 6 |
| Bağlantı kapasitesi,esnek | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 16 ... 8 |

## Ölçüler

| | |
|---|---|
| Genişlik | 10,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 71,5 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 50,3 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 57,8 mm |

## Malzeme teknik özellikleri

| | |
|---|---|
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |

| | |
|---|---|
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |

## Elektriksel testler

Aşırı gerilim testi

| | |
|---|---|
| Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |

Sıcaklık artış testi

| | |
|---|---|
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 10 mm² | 1,2 kA |
| Sonuç | Test geçildi |

Güç frekansı dayanım gerilimi

| | |
|---|---|
| Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
| Sonuç | Test geçildi |

## Mekanik özellikler

Mekanik veriler

| | |
|---|---|
| Açık yan taraf | Evet |

## Mekanik testler

Mekanik kuvvet

| | |
|---|---|
| Sonuç | Test geçildi |

Taşıyıcıdaki ek

| | |
|---|---|
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Test kuvveti set değeri | 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |

İletken hasarı ve gevşemesi için test

| | |
|---|---|
| Dönme hızı | 10 (+/- 2) rpm |
| Devir | 135 |
| Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 $mm^2$/0.2 kg |
| | 10 $mm^2$/2 kg |
| | 16 $mm^2$/2,9 kg |
| Sonuç | Test geçildi |

## Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Yaşlanma

| | |
|---|---|
| Sıcaklık çevrimleri | 192 |
| Sonuç | Test geçildi |

İğne ucu alevi testi

| | |
|---|---|
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |

Osilasyon/geniş bant gürültüsü

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | $f_1$ = 5 Hz ila $f_2$ = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |

Şoklar

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 5g |
| Şok süresi | 30 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |

Ortam koşulları

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |

## Standartlar ve yönetmelikler

| | |
|---|---|
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |

## Montaj

| | |
|---|---|
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |


# ST 10 - Geçiş klemensi

3036110

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036110

## Çizimler

Devre diyagramı



# ST 10 - Geçiş klemensi

3036110

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036110

## Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036110

**CSA**
Onay kimliği: 13631

| | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| B | | | | |
| | 600 V | 65 A | 16 - 6 | - |
| C | | | | |
| | 600 V | 65 A | 16 - 6 | - |

**IECEE CB Scheme**
Onay kimliği: DE1-62906

**KR**
Onay kimliği: HMB17372-EL002

**NK**
Onay kimliği: 09 ME 140

**VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung**
Onay kimliği: 40009039

| | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 1000 V | 57 A | - | 1,5 - 10 |

**cULus Onaylı**
Onay kimliği: E60425

| | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| B | | | | |
| | 600 V | 65 A | 16 - 6 | - |
| C | | | | |
| | 600 V | 65 A | 16 - 6 | - |
| F | | | | |
| | 1000 V | 65 A | 16 - 6 | - |

**DNV**
Onay kimliği: TAE00001CS

# ST 10 - Geçiş klemensi

3036110

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036110

**ATEX**
Onay kimliği: KEMA01ATEX2260U

**IECEx**
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0033U

**CCC**
Onay kimliği: 2020322313000621

**UKCA-EX**
Onay kimliği: DEKRA 21UKEX0303U

**EAC Ex**
Onay kimliği: KZ 7500525010101950

# ST 10 - Geçiş klemensi

3036110

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036110

## Sınıflandırma

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000897 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

# ST 10 - Geçiş klemensi

3036110

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036110

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet, Muafiyet Yok |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |

EF3.1 İklim Değişikliği

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,224 kg CO2e |

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr